

## FORMATION

### Gestion du risque lié aux légionelles dans les réseaux d'eau chaude sanitaire (ECS)

*Réglementation, maintenance, surveillance et identification des dysfonctionnements*

**Durée : 1 journée**

**Réf. AQLEG1**

## PUBLIC CONCERNE

**(Mini 4 pers. – Maxi 12 pers.)**

Personnes désireuses de connaître la réglementation et les mesures de maîtrise du risque légionelles (responsables maintenance et exploitation de réseaux d'eau, hygiénistes, responsables d'ERP...).

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

- + Connaissance des facteurs de développement des légionelles et des modes de contamination.
- + Impact de la conception et de la maintenance des réseaux d'eau chaude sanitaire, sur le risque.
- + Prévention du risque (maintien de la température, traitement, désinfection...).
- + Mise en œuvre des obligations de l'arrêté relatif à la surveillance des légionelles et de la température.
- + Etablissement d'un plan de surveillance du risque sanitaire (légionelles, brûlures) ; choix des points de prélèvement ou de mesure, fréquence de mesure et d'échantillonnage.
- + Mise en place d'un carnet sanitaire.
- + Gestion des alertes.

## PROGRAMME

Cette formation fait appel à des moyens pédagogiques variés et complémentaires et laisse beaucoup de place à l'interactivité :

- + **Exposés théoriques** (réglementation, DTU 60.11, notions d'hydraulique, etc.).
- + **Etudes de cas.**
- + **Exercices pratiques** de dimensionnement d'un réseau bouclé.

## TARIFS

350,00 € H.T. (420,00 € T.T.C.) par personne.

## CALENDRIER

Mardi 26 octobre 2021.

## LIEU

Bureaux&Co La Serre  
32 rue Guy Moquet – 92240 MALAKOFF



Métro ligne 13 station « Malakoff-Etienne Dolet »

Possibilité de formation en INTRA (dans vos locaux) : nous consulter.

## INSCRIPTIONS

Fiche d'inscription à retourner à :

[administration@aquafluence.fr](mailto:administration@aquafluence.fr)



**N° de déclaration d'activité d'organisme de formation : 11 75 46759 75**

AQUAFLUENCE S.A.R.L. au capital de 10000 € - 5 rue des Vignes - 78220 Viroflay ; Tél : 01 39 54 52 02 Fax : 01 39 54 52 05  
SIREN 484 166 558 RCS Versailles - SIRET 484 166 558 00037 - TVA FR 55 484 166 558